

GMINA MIŁORADZ
82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9
REGON 170747916
NIP 579-202-98-19 (3)
R.270.01.2022.DS

Miłoradz, 05.01.2022 r.

Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa przystani kajakowej w Pogorzałej Wsi na rzece Nogat w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe””- znak postępowania: R.271.10.2021

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SWZ NR 1

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

- 1) Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

a) **Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Rozwiązanie projektowe w postaci utrzymania pomostu pływającego za pomocą martwych kotwic jest błędne. Długość łańcucha, pomiędzy martwą kotwicą a pomostem jest zbyt długa do przyjętych wahań zwierciadła wody i pomost nie będzie utrzymywał swojej pozycji. Odplynie od przyjętej pozycji powodując spadnięcie trapu. Natomiast przyjęcie długości łańcucha jak na rysunku w projekcie spowoduje „sztywne” połączenie pomostu z kotwicą i zatopienie pomostu lub zerwanie łańcuchów lub wyrwanie kotwic (kotwica o masie 250 kg w wodzie waży dużo mniej a przyjęto 2 szt. kotwic na wyporność jednego segmentu 3000 kg!!).

Prosimy o przedstawienie prawidłowego rozwiązania projektowego, gwarantującego prawidłowa „pracę” pomostu przy przyjętych wahań stanu wody w rzece Nogat.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 OPZ do SWZ poprzez usunięcie z OPZ projektu zamiennego.

b) **Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o przedstawienie sposobu montażu trapu. Na rysunku występuję jedynie „łącznik zawiasowy” mocowany do schodów z relumy. Ponadto umieszczenie zejścia na pomost (trapu) dokładnie na połączeniu segmentów pomostu spowoduje jego nierównomierną pracę, zwichrzenie i wyrwanie trapu z łączenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż na etapie realizacji należy wykonać montaż pomostu i trapu, tak aby zapobiec wskazanym problemom, tj. nierównomiernej pracy, zwichrzenia i wyrwania trapu z łączenia. Zamawiający dopuszcza możliwość mocowania trapu na szerokości jednego przęsła pomostu.

c) Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o przesłanie rysunku określające sposób montażu skośnych słupów wiaty do kielichów stalowych wysokości 20 cm oraz do pionowych 80 cm drewnianych słupków. Jakie i ile łączeń zastosować do przeniesienia skośnych obciążeń od i tak dość ciężkiej konstrukcji (np. płatwie 20x20cm).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada rysunku szczegółu połączenia skośnych słupów drewnianych do kielicha stalowego. Proponuje się zastosować rozwiązanie analogiczne do wykonanych wiat zrealizowanych w ramach programu. Poniżej zdjęcie poglądowe.



d) Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Proszę o określenie czy tablice informacyjną „15_1_T1_Nogat_Pogorzała_Wieś (Tablica informacyjna)” o wymiarach 160x90 cm należy zamontować do tablicy przedstawionej na rys A-9 czy na oddzielnej konstrukcji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż tablicę informacyjną 15_1_T1_Nogat_Pogorzała_Wieś należy zamontować do tablicy przedstawionej na rys A-9 oraz dostosować wielkość tablicy z rys. A-9 do wymiarów tablicy informacyjnej 15_1_T1(160x90), przy zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych przedstawionych w projekcie budowlanym.

e) Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w przedmiotowej inwestycji pływaki pomostu pływającego wykonane z polietylenu, jako rozwiązanie równoważne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zastosowania w przedmiotowej inwestycji pływaki pomostu pływającego wykonane z polietylenu, jako rozwiązanie równoważne, pod warunkiem wykazania dokumentów potwierdzających wyporność i stabilność identyczną bądź lepszą od pływaków poliestrowych.

- f) **Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**
Stwierdzamy brak przedmiarów. Proszę o uzupełnienie

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przedmiary znajdują się w załączniku nr 1 OPZ do SWZ.

2. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:
 - 1) Zamawiający zmienia termin składania ofert na: **21.01.2022 r., godz. 9:00**
 - 2) Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na: **21.01.2022 r., godz. 9:30**
 - 3) Zamawiający zmienia termin związania ofertą na: **19.02.2022 r.**
3. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
 - 1) Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
 - 2) Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pp/mloradz>

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Arkadiusz Skorek

.....
Kierownik Zamawiającego

