



## URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

[www.przemysl.pl](http://www.przemysl.pl) [kancelaria@um.przemysl.pl](mailto:kancelaria@um.przemysl.pl)

Przemyśl, 24.05.2024 r.

ZP.271.8.2024

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn. **TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W PRZEMYŚLU.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

#### **Wniosek**

*„Proszę o potwierdzenie zastosowania zawartych w opisie oraz na rzutach zaworów grzejnikowych i odcinających, tj. automatycznych zaworów grzejnikowych termostatycznych z ogranicznikiem przepływu, zaworów grzejnikowych z funkcją opróżniania oraz zaworów odcinających z brązu”.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie potwierdza i nie narzuca konkretnych typów zaworów. Wykonawca może zastosować urządzenia i armaturę dowolnego producenta, które będą odpowiadały założeniom projektowym oraz zapewnią prawidłowe działanie instalacji. Konstrukcja zaworów grzejnikowych wpływa na regulację instalacji, która wymaga prawidłowych nastaw przesłon w zaworach grzejnikowych.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych