

DECYZJA Nr 117/2018
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 278
w Dębicy
z dnia 22.03.2018 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.*), art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 grudnia 2017 r. przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2017 r. w obiekcie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

n a k a z u j ę

Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica; wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

1. Klatki schodowe, znajdujące się w „starej części” budynku szkoły obudować i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1), 2) i 4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*),
- § 15 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);
- § 245 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j.: Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.*).

Termin wykonania: **do 31 grudnia 2019 r.**

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Rocznego Planu Czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2017, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, legitymujący się upoważnieniem nr 119/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r., na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzili w dniu 19 grudnia 2017 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, położonego przy ul. Ogrodowej 20, 39-200 Dębica. Czynności te zakończone zostały podpisaniem przez przedstawicieli stron, protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych, bez wniesienia zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich stwierdzono m. in. brak obudowy, zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu klatek schodowych usytuowanych w „starej części” obiektu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w powiązaniu z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów występujące w kontrolowanej „starej części” budynku klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż klatki schodowe przedmiotowego budynku nie posiadają takich rozwiązań technicznych. Stanowi to naruszenie § 245 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie takich rozwiązań technicznych jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji w sytuacji wystąpienia pożaru. Jednocześnie stwierdzono, że brak obudowy klatek schodowych i zamknięć drzwiami oraz wyposażenia ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w myśl przywołanych wyżej przepisów techniczno-budowlanych, w powiązaniu z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powoduje uznanie przedmiotowego budynku za zagrażający życiu ludzi. Wobec powyższego w oparciu o § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciel budynku jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, które zagrażają życiu ludzi, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a. Obudowanie klatek schodowych, zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W związku z tym, że budynek został uznany jako za zagrażający życiu ludzi to stosownie do § 2 ust. 2 i ust. 3a w zw. z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.*) wskazano, że obowiązki nakazane niniejszą decyzją mogą być zrealizowane w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu po uzgodnieniu z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 i art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.*) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić ich ochronę przeciwpożarową oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.*) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Poddęby 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości odwołania od tej decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

w.z. KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Roman Merchul
ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,
ul. Ogrodowa 20,
39-200 Dębica
POT - KP PSP,
- 2) aa.

WS

