

26 III 2018  
184

**DECYZJA Nr 123/2018**  
**Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Dębicy**  
**z dnia 22.03.2018 r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.*), art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 grudnia 2017 r. przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2017 r. w obiekcie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

**n a k a z u j ę**

Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica; wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

- 1. Zapewnić wyposażenie kondygnacji podziemnej w hydranty 25; spełniające wymagania Polskich Norm, wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1), 2), 4) i 5) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.*)
- § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719*),

*Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.*

- 2. Zapewnić objęcie całej powierzchni chronionej zasięgiem hydrantów wewnętrznych 25 w „starej” części szkoły**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.*),
- § 20 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);

*Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.*

- 3. Zapewnić możliwość użycia hydrantów wewnętrznych 25 w „starej” części szkoły**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.*),

- § 4 ust. 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);

*Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.*

**4. Zapewnić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.*),
- § 3 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);

*Termin wykonania: do 31 lipca 2018 r.*

**5. Poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych.**

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1), 5) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.*),
- § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);

*Termin wykonania: do 31 lipca 2018 r.*

## **UZASADNIENIE**

W związku z realizacją Rocznego Planu Czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2017, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, legitymujący się upoważnieniem nr 119/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r., na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzili w dniu 19 grudnia 2017 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, położonego przy ul. Ogrodowej 20, 39-200 Dębica. Czynności te zakończone zostały podpisaniem przez przedstawicieli stron, protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych, bez wniesienia zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich stwierdzono kilka niezgodności w sprawie hydrantów wewnętrznych 25.

Odnosząc się do obowiązku nałożonego w pkt. 1 niniejszej decyzji; podmiot kontrolowany nie zapewnił wyposażenia kondygnacji podziemnej w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719*), hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;



2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:  
a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m<sup>2</sup>, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

– o powierzchni przekraczającej 200 m<sup>2</sup> w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m<sup>2</sup>,

– o powierzchni przekraczającej 1 000 m<sup>2</sup> w budynku niskim.

W wyniku lustracji obiektu ustalono, że jedynie na kondygnacji podziemnej nie zastosowano hydrantu wewnętrznego. Przepisy wymagają, aby hydranty znajdowały się na każdej kondygnacji.

Hydranty wewnętrzne należą do grupy urządzeń przeciwpożarowych, dlatego zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Rozpatrując pkt 2 przedmiotowej decyzji hydranty wewnętrzne 25 usytuowane na poszczególnych kondygnacjach „starej” części obiektu nie zapewniają objęcia całej powierzchni chronionej. Zastosowane hydranty zostały wyposażone w węże płaskoskładane o długościach 20 m oraz umiejscowione w skrajnej części obiektu. Wskutek tego przeciwległa część poszczególnych kondygnacji nie jest chroniona.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi że: „Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust. 2;

2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:

a) 3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,

b) 10 m - w pozostałych budynkach.”

Z uwagi na powyższe należy zapewnić pokrycie całej kondygnacji zasięgiem hydrantu wewnętrznego 25 z uwzględnieniem zasięgu rzutu prądu wody, który dla przedmiotowego obiektu wynosi 3 m.

Podnosząc pkt 3 rzeczonyj decyzji powinna być zawsze zapewniona możliwość skorzystania z hydrantów przez użytkowników bądź osoby postronne znajdujące się w obiekcie. W rozpatrywanym obiekcie zastosowane hydranty 25 z odcinkami płaskoskładanymi zostały umieszczone w szafkach zamkniętych na kłódkę, a przeszklenia szafek zostały wykonane z szyb hartowanych zbrojonych drutem. W razie zaistnienia pożaru użycie hydrantu dla użytkowników będzie wręcz niemożliwe, dlatego należy zapewnić, aby każda osoba która znajdzie się w obiekcie mogła w razie zaistnienia pożaru skorzystać z przedmiotowych hydrantów.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 i art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.*) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić ich ochronę przeciwpożarową oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Spełnienie wymagań zawartych w niniejszej decyzji jest nie tylko istotne ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie, lecz również podniesie ono realnie poziom ochrony zgromadzonego mienia na terenie zakładu oraz będzie umożliwiało skuteczne podjęcie działań gaśniczych na terenie zakładu w razie wybuchu pożaru przed dotarciem na miejsce zastępów interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.*) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Poddebry 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości odwołania od tej decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W.Z. KOMENDANTA POWIATOWEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr *[podpis]* Roman Merchut  
ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,  
ul. Ogrodowa 20,  
39-200 Dębica
- 2) POT - KP PSP,
- 3) aa.

WS

