

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/22-ZO/2022 z dnia 20.07.2022 r. na „**Sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych dla ANS w Tarnowie**” - część 2.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się o wyjaśnienie części 2 przedmiotowego postępowania: - poz.154: W przypadku wymienionych producentów:

1. dla producenta ETI - nie istnieje taka konfiguracja rozdzielnic
2. dla producenta Legrand - możliwa jest konfiguracja w 7x16 modułów w wersji XL3s160 produkt do samodzielnej konfiguracji - dla zamówienia termin realizacji wynosi min. 2 miesiące od momentu zamówienia
3. dla Producenta Hager - nie posiada takiej konfiguracji rozdzielnic - możliwe są tylko w wersji 5x24 moduły w klasie IP30 4. dla rozdzielnic EATON - również nie można dostać takiej rozdzielnic w standardowym wykonaniu. Z uwagi na zaistniałą sytuację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę, innej konfiguracji modułów lub możliwą zmianę stopnia hermetyczności obudowy np. na zaproponowany produkt: Rozdzielnic natynkowa 6x18 mod. obudowa WRP18-6 metalowa IP 30 ETI 001101386.

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1 :

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie do pozycji 154 rozdzielnic o stopniu ochrony co najmniej IP 30

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa