



L.dz. Adm 7/2023/2221/2023

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Rozebudowa budynku nr 19 o dodatkowy szyb windowy wraz z dostawą i instalacją urządzenia dźwigowego do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 7/2023.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy w ramach postępowania należy wycenić i doliczyć do oferty cenę dokonywanych przeglądów technicznych i serwisu urządzenia dźwigowego przez okres trwania gwarancji, czy po zakończeniu prac, dokonaniu odbioru i przekazaniu urządzenia, ten obowiązek przenoszony jest na Zamawiającego?	Przeglądy techniczne oraz serwisy urządzenia dźwigowego przez okres trwania gwarancji należy wycenić i doliczyć do ceny ofertowej. Protokoły w w/w czynności należy przekazywać Zamawiającemu.

Sporządziła: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518