

ZP.271.3.2024

Augustów 07.03. 2024 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

Odpowiedzi na pytania

Dotyczące: „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie średnicy zewnętrznej pokrywy na sieci deszczowe i sanitarne, innej niż 680 mm?

Przytoczona norma nie określa średnicy zewnętrznej pokrywy, a jedynie głębokość osadzenia oraz jest nieaktualna. Aktualna norma to PN-EN 124-2-2015-07, która określa badania jakie powinna spełniać pokrywa. Pokrywy, które chcemy zastosować (DO-600, klasy D400) spełniają ww. normę oraz posiadają certyfikat Instytutu Odlewnictwa, co jest potwierdzeniem dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pokrywy o średnicy 600 mm, klasy D400. Pokrywa musi posiadać herb Miasta – zgodnie z udostępnionym projektem pokrywy.

A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz **pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Sławomir Sieczkowski**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)