



Odtworzenie stanu pierwotnego jednostki kogeneracji CENTRAX CX501-KB5 z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie  
Znak sprawy PP/01/2020

### ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PARAMETRY PALIWA I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Wyszczególnienie	j.m.	Gaz ziemny wysokometanowy grupy E
zawartość siarkowodoru	mg/m <sup>3</sup>	≤ 7,0
zawartość siarki merkaptanowej	mg/m <sup>3</sup>	≤ 16,0
zawartość siarki całkowitej	mg/m <sup>3</sup>	≤ 40,0
zawartość par rtęci	μg/m <sup>3</sup>	≤ 30,0
temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września	°C	≤ +3,7
temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa od dnia 1 października do dnia 31 marca	°C	≤ -5,0
ciepło spalania	MJ/m <sup>3</sup>	≥ 38,0
zakres zmienności liczby Wobbego	MJ/m <sup>3</sup>	45,0 - 56,9

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. technicznych

mgr inż. Tadeusz Sieńczak

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Rodak