



- Uwagi:
- 1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary są do sprawdzenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac na obiekcie.
- 2. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami i polskimi przepisami. Zastosowane urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje, certyfikaty, atesty o dopuszczeniu do stosowania na terenie RP.
- 3. Wszystkie przekroje przewodów zgodnie z planami rozdzielnicy elektrycznych.
- 4. Wszystkie przyłącza elektryczne jak i oświetlenia powinny być przez Wykonawcę dopasowane do planów urządzeń i aranżacji użytkownika.
- 5. Wszystkie przejścia przez oddzielenia ppot. należy wykonać w certyfikowanych przepustach o odporności ogniowej co najmniej równej temu oddzieleniu.
- 6. Wszystkie oprawy oświetlenia ALL wraz z modułami zasilającymi muszą posiadać certyfikat CNBOP.
- 7. Do zasilania stosować przewody na napięcie znamionowe izolacji 0,75kV.
- 8. Część opisowa oraz rysunkowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniającą się.
- 9. Rozprawy rysunki w połączeniu z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planami korespondującymi.
- 10. Typy opraw zgodnie z legendą rysunkową.
- 11. Łączniki instalacyjne oświetlenia podstawowego należy montować na wysokości $h=1,2m$ od podłogi.