

Zakrzewo, dn. 4.04.2024 r.

**Dotyczy:** | Postępowania prowadzonego pn.: „Budowa żłobka w Zakrzewie”  
**Nr spr.:** | IPZ.271.2.2024

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1.** Proszę o wyjaśnienie o jakiej wielkości przepływu powietrza nawiewanego/wywiewanego brać pod uwagę centralę wentylacyjną? W załącznikach do projektu przedstawione są karty doborowe na 2 wielkości central wentylacyjnych. Proszę o doprecyzowanie tych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że sala konferencyjna użytkowana będzie sporadycznie, w czasie kiedy pozostała część obiektu będzie zamknięta w celach użytkowych. W momencie korzystania z Sali konferencyjnej centrala pracuje na ilości 4500 m<sup>3</sup>/h, na co dzień na wydajności zgodnej z bilansem powietrza.

*Podpisał:*  
*Wójt Gminy Zakrzewo*  
*/~/ Marek Buława*