

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
(1) tel. 0566586400 fax 0566540151

Toruń, dnia 06.08.2020 r.

Znak sprawy TI.221.64.2018; TI.221.48.2019

dotyczy: postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Budowa:**

- **sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej w Toruniu**
- **spinki sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej**”

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi/regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytanie złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza (na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej w Toruniu”) zastosowanie do budowy sieci kanalizacyjnej rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

PROKURANT

Sławomir Wesolowski

Prezes

Władysław Majewski