

PKN ORLEN SA - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych

ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. 68 32 91 341
iwona.wantuch@pgnig.pl

Urząd Miejski Wąsosz

Pl. Wolności 17
56-210 Wąsosz

Wasz znak: BI.7230.4.1.2023
Nasz znak: TK.2122-ŁR.17(8).23

Zielona Góra, 17.02.2023 r.

Dot.: przebudowy drogi gminnej relacji Czarnoborsko-Wiewierz (dz. nr 20), obr. Wiewierz, gm. Wąsosz.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma, znak BI.7230.4.1.2023 z dnia 23.01.2023 r. oraz pisma z dnia 09.02.2023 r., uprzejmie informujemy, że przedmiotowa inwestycja nie leży na obszarze i terenie górniczym utworzonym w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego przez PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Jednocześnie nadmieniamy, że projektowana inwestycja tworzy kolizję (skrzyżowanie) z gazociągiem w/c DN 500 relacji Załęcze – Bojanowo, PN 6,3 MPa, rok budowy 1974, należącym do PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Miejsce ww. skrzyżowania zostało zaznaczone kolorem czerwonym na załączonej mapie – Plan sytuacyjny, rys. nr 2c, skala 1:500.

W związku z powyższym:

1. **Akceptujemy** sposób wykonania miejsca skrzyżowania przebudowywanej drogi z gazociągiem w/c DN 500, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, przekrojami i opisem do projektu zagospodarowania terenu.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg ww. gazociągu w miejscu skrzyżowania z projektowaną inwestycją oraz głębokość jego posadowienia pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, tj. osoby wskazanej przez Kierownika Działu Sieci Gazowych Pana Mariusza Winiarskiego.
3. W pasie o szerokości **15,0 m** na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora.
4. Prace budowlane w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie zagrażający uszkodzeniu gazociągu oraz zapewniający bezpieczną i prawidłową jego eksploatację.
5. Zabrania się składowania ziemi z wykonywanych prac ziemnych na trasie przebiegu gazociągu oraz poruszania się sprzętem i pojazdami budowlanymi, poza istniejącą przebudowywaną drogą.
6. Przesłanie oznakowania trasy gazociągu bez zgody i wiedzy ww. eksploatatora jest zabronione. W przypadku uszkodzenia oznakowania, Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze.
7. O terminie rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie objętym uzgodnieniem, upoważniony przedstawiciel Inwestora lub Wykonawcy zobowiązany jest powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze, Dział Sieci Gazowych, adres: Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, (tel. 663726435, e-mail: mariusz.winiarski@pgnig.pl) i zlecić **płatny** nadzór, zgodnie z załączoną tabelą opłat za nadzór nad robotami budowlanymi.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia, /znak pisma PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze/,
- termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię powiadomienia/zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do PKN ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15 (e-mail: uzg.owzg@pgnig.pl).

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do PKN ORLEN S.A.
- Oddział PGNiG w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania, która powinna zawierać:
 - sprawozdanie techniczne,
 - szkic polowy,
 - wykaz współrzędnych,
 - kopię mapy zasadniczej,
 - mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z poważaniem,

Dyrektor Eksploatacji
Oddziału PGNiG w Zielonej Górze

Grzegorz Kawka

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny, nr rys. 2c, skala 1:500.
2. Przekroje normalne, nr rys. 3, skala 1:50.
3. Przekrój podłużny w obrębie gazociągu GD 500, skale: pionowa 1:50, pozioma 1:500.
4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
5. Tabela opłat za nadzór nad robotami budowlanymi.

Do wiadomości:

- Kierownik Działu Sieci Gazowych – Pan Mariusz Winiarski.