

IGK.271.28.2022

[https://platformazakupowa.pl/pn/buk\\_gmina](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś ul. Ratajczaka, Cieślaka i Nizińskiego.”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

#### PYTANIE NR 1

Prosimy o podanie rodzaju oraz wielkości odtwarzanych nawierzchni po trasie sieci (również wskazanie szerokości), a także wskazanie powyższej pozycji w przedmiarze.

#### ODPOWIEDŹ

Ustalono rozliczenie kosztorysowe inwestycji. Orientacyjne ilości powierzchni odtworzenia nawierzchni wskazane została w przedmiarze robót.

#### PYTANIE NR 2

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dla kanalizacji sanitarnej w formacie ATH.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót dla kanalizacji sanitarnej w formacie ATH

#### PYTANIE NR 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów ofertowych w programie Excel (czyli cena jednostkowa i wartość dla danej pozycji przedmiarowej), zgodnie ze wzorem, który został załączony do dokumentacji.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów ofertowych w programie Excel (czyli cena jednostkowa i wartość dla danej pozycji przedmiarowej), zgodnie ze wzorem, który został załączony do dokumentacji.

#### PYTANIE NR 4

Prosimy, ze względu na krótki czas na wykonanie oferty, o przedłużenie terminu na złożenie ofert o dwa dni – tj. do 23.12.2022

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

#### PYTANIE NR 5

I. W zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia: 1. Rezygnacji z wymogu udziału w realizacji zamówienia kierownik robót drogowych ze względu na niewielki zakres i znaczenie odtwarzania nawierzchni drogowej.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający pozostawia postanowienia SWZ w tym zakresie bez zmian..

**PYTANIE NR 6**

II. W zakresie wzoru umowy, wnoszę o wprowadzenie następujących zmian. W § 9 ust. 1 pkt 1) zostało wskazane, że Wykonawca wykona przedmiot umowy za ustaloną cenę ryczałtową, co jest niezgodne z SWZ oraz dalszą częścią umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 7**

W § 9 ust. 1 pkt 3 – 9. Przedmiotem postępowania zgodnie z SWZ nie są prace projektowe obciążające Wykonawcę.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 8**

W § 9 ust. 1 pkt 12 mowa o cenie ryczałtowej, co jest niezgodne z SWZ oraz dalszą częścią umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 9**

W § 9 ust. 1 pkt 13 występuje nieprawidłowe odwołanie do terminu przekazania placu budowy w § 8 ust. 1 pkt 1), gdzie termin nie został wskazany.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 10**

W § 11 I. ust. 5 pkt 11 brak definicji znaleziska. Wnoszę o wyjaśnienie wskazanego pojęcia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 11**

W § 11 II. (waloryzacja wynagrodzenia) ust. 14 pkt 2) wnosimy o zmianę tego zapisu, gdyż zważywszy, iż umowa zawarta jest na 11 miesięcy, nigdy nie dojdzie do sytuacji, kiedy będzie można oprzeć się na 4 kolejnych kwartałach w przypadku oceny podstaw do waloryzacji.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 12**

W § 14 ust. 7 pkt 2 wnosimy o zmianę zapisu, gdyż nie zawsze będzie możliwe dostarczenie przedmiotowych dokumentów, gdyż mógł jeszcze nie minąć termin płatności faktury podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy. Zgodnie z ustawą PZP zamawiający może żądać tylko przedłożenia dowodów na zapłatę wynagrodzenie wymagalnego należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ) w tym zakresie.

**PYTANIE NR 13**

W § 15 ust. 10 - wnosimy o usunięcie tego zapisu, jako sprzecznego z istotą realizowanego przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 14**

W § 17 ust. 1 pkt 1 – błędne odwołanie do terminu wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy. Umowa nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 15**

W § 17 ust. 1 pkt 2 – usunięcie zapisu, przedmiotem postępowania nie jest przygotowanie dokumentacji projektowej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 16**

§ 17 ust. 1 pkt 3 – usunięcie zapisu, umowa nie wskazuje precyzyjnego terminu rozpoczęcia robót przez wykonawcę. Stanowi tylko o ich rozpoczęciu „niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy”. Brak jest więc precyzyjnych zapisów pozwalających ustalenie podstawy do naliczenia kary umownej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), w tym zakresie ze względu na zmianę postanowienia §10 ust. 1 .

**PYTANIE NR 17**

Wnosimy o wprowadzenie kary umownej należnej wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron z winy zamawiającego. Brak adekwatnych zapisów różnicujących w tak zasadniczy sposób sytuację zamawiającego i wykonawcy jest niedozwolonym zachowaniem zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 18**

§ 19 ust. 2 – błędna konstrukcja przepisów, odwołanie do zapisów umowy, które w niej nie występują.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania.

**PYTANIE NR 19**

W jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć koszty zajęcia pasa drogowego i kamerowania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych?

**ODPOWIEDŹ**

Koszty zajęcia pasa drogowego pozostają po stronie wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej związanej z robotami pomiarowymi – ujętych w pozycji przedmiaru robót nr 1 Roboty pomiarowe.

Koszty kamerowania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych należy uwzględnić w cenie jednostkowej związanej z próbami szczelności kanałów odpowiednio dla każdego rodzaju/przekroju ujętych w pozycji nr 17 i 18 przedmiaru robót. (nr 17- Próba szczelności kanałów rurowych  $\varnothing$  do 160, nr 18- Próba szczelności kanałów rurowych  $\varnothing$  200).

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**