



- Uwaga:
- Instalacją odpływu kondensatu wprowadzić bezpośrednio do pionu kanalizacji poprzez trójnik skośny i suchy syfon.
  - Instalację odprowadzenia kondensatu wykonać z rur zgrzewanych PP-R PN10 i poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,5bar.
  - Wszystkie klimatyzatory wyposażać w pompy skroplin.
  - Instalację prowadzić ze spadkami zachowując warunki odwodnienia i odpowietrzenia.
  - Skropliny z agregatów skraplających sprowadzić systemem rynnowego.

Nazwa obiektu:	"PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMICACH POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO"			
Adres:	RADOMICE 102, 87-600 LIPNO			Format: A1
Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO RADOMICE 102, 87-600 LIPNO			Nr Ark.: 1/1
Tytuł rys.:	INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PODDASZA			Skala: 1:100
Branża:	Sanitarna			Nr rys.: 7
Projektant:	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/126/88 Wk	28.06.2024r	Podpis:
Sprawdzający:	Włodzimierz Glowacki	WBPP-AN-8386-5/68/83 Wk	28.06.2024r	
Asyst. projektanta:	Andrzej Bojanko		28.06.2024r	