



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Świebodzin, 2024-02-05

ZP.271.3.5.2024.AP

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 006125F Rusinów – Gościkowo Kolonia - Etap I.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ze względu na charakter zadania – system „zaprojektuj i zbuduj”- przygotowanie oferty jest bardzo czasochłonne. Oprócz zweryfikowania PFU i wyliczenia ilości robót konieczne jest jeszcze uzupełnienie zakresu zadania o ciąg pieszo-rowerowy nie ujęty w PFU, uszczegółowienie zakresu robót związanych z kanalizacją deszczową (np. brak jest ilości studzienek i studni) oraz wykonanie kanału technologicznego. Wymaga to zaangażowania branżystów, którzy sygnalizują, że mają za mało czasu na przeanalizowanie danych i sporządzenie ofert.

W związku z powyższym zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert o 2-3 tygodnie.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 01.02.2024 r. (pismo znak: ZP.271.3.3.2024.AP) termin składania ofert został wydłużony. Nowy termin na składanie ofert, zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami i Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, wyznaczony został na dzień 16.02.2024 r. godz. 09:00.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje płatności comiesięczne czy za zakończony element robót np. za wykonanie całej w-wy ścieralnej ? Ani w SWZ ani we wzorze umowy nie jest to jasno określone.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §15 wzoru umowy dopuszcza się możliwość realizacji płatności częściowych zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w rozbiciu na comiesięczne płatności.

Pytanie nr 3:

W którym momencie Zamawiający zapłaci za dokumentację projektową ? Czy po jej wykonaniu zatwierdzeniu i przekazaniu dla Inwestora, czy w innym momencie ?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, wzorem umowy oraz tabelą elementów rozliczeniowych koszt wykonania dokumentacji projektowej ma być uwzględniony w każdej z pozycji danych robót budowlanych. Oznacza to, że pierwsze płatności (w tym za wykonanie danej części dokumentacji projektowej) będą mogły być zrealizowane dopiero po zrealizowaniu pierwszych robót budowlanych.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Pytanie nr 4:

W PFU mowa jest o wzmocnieniu konstrukcji jezdni siatką stalową zatopioną w masie zalewowej. Czy ma to być slurry seal jak sugeruje to SST?

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że technologia wzmocnienia nawierzchni jezdni przyjęta w PFU zakłada zatopienie siatki stalowej w masie zalewowej, którą w tym przypadku jest cienka warstwa typu slurry seal, a następnie ułożenie kolejnych warstw bitumicznych. Nie wyklucza się zastosowania innej, alternatywnej technologii wzmocnienia nawierzchni jezdni, mającej na celu zabezpieczenie przed spękaniem zmęczeniowymi i odbitymi, np. z zastosowaniem geokompozytów o wytrzymałości min. 50 kN/m.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Anna Fabiś