



**UNIWERSYTET
ŁÓDZKI**

**Dział Inwestycji
i Remontów**

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi”** (nr sprawy: 11/DIR/UŁ/2020)

Korespondencja: Zapytania z dnia 23.03.2020r. - cz.2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

PYTANIE 1:

Prosimy o podanie jednoznacznego zestawienia ilościowego wyposażenia (meble, sanitarne, etc.) jakie należy uwzględnić w wycenie gdyż dokumentacja załączona do SIWZ, „dokumentacja projektowa”, „zestawienie wyposażenie i meble”, „przedmiary”: przedstawiają różne ilości i rodzaj wyposażenia. Bez jednoznacznego określenia ww. zakresu nie ma możliwości złożenia rzetelnej oferty.

ODPOWIEDŹ 1:

Wyposażenie meblowe należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami zawartymi w rozdziale III pkt 1 SIWZ.

PYTANIE 2:

Prosimy o podanie grubości izolacji termicznej przegród jaką należy zastosować by osiągnąć wymagany wskaźnik izolacyjności obowiązujący od 01 stycznia 2021 roku, gdyż na tym etapie postępowania nie ma możliwości wyliczenia parametrów przegród bez dokonania pomiarów, prób i odkrywek. Dla zachowania równych szans oferentów takie dane są niezbędne do złożenie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ 2:

Grubość izolacji zależy do wskaźnika λ , zatem zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III SIWZ należy spełnić wymagania wskaźnika izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2021 roku. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wskaźnika λ czy grubości, lecz spełnienie wymagania wskaźnika izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.

Z poważaniem

tel.: (42) 635-43-02
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
e-mail: diir@uni.lodz.pl