

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 30.07.2021 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.19.2021

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.07.2021 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy-etap II”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr: PIFZ-Z.271.19.2021.

Pytanie 1:

Kostka wskazana przez zamawiającego: BRUK-BET Prospect Solo o fotograficznym odwzorowaniu kamienia naturalnego (kolor i faktura marmur beżowy) została wycofana z produkcji w 2019 roku i jest niedostępna na rynku. Kostki o podobnej fakturze nie występują lub są wykonywane na specjalne zamówienia (powyżej 300 m²) a ich cena oscyluje w granicach 265-295 zł za m². Czy można w/w kostkę zastąpić inną?

Odpowiedź na pytanie 1:

W przypadku braku dostępności wskazanej w dokumentacji projektowej kostki, zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki brukowej Bruk-Bet Modero 35x19x6 kolor Mix Lamino1-wapień szaro-beżowy.

Pytanie 2:

Grubość tablic epitafijnych zadysponowana została jako 3 cm. Czy możliwe jest wykonanie tablic w grubości 2 cm? Różnica w grubości zdecydowanie wpłynie na ciężar tablicy (ułatwi jej montaż) oraz wpłynie na jej cenę.

Pytanie 3:

Grubość daszków zadysponowana została jako 3 cm. Czy możliwe jest wykonanie daszków w grubości 2 cm? Różnica w grubości zdecydowanie wpłynie na ich ciężar i cenę.

Pytanie 4:

Obłożenie elewacji kolumbarium opisane zostało w przedmiarze i w projekcie w różnych grubościach materiału: jako 2 i 3 cm. Czy możliwe jest wykonanie elewacji z płytek granitowych o grubości 1cm?

Pytanie 5:

Grubość obłożenia (opaski) zadysponowana została jako 3 cm. Czy możliwe jest wykonanie daszków w grubości 2 cm? Różna w grubości zdecydowanie wpłynie na ich ciężar oraz cenę.

Odpowiedź na pytanie 2, 3, 4, 5:

Zamawiający wnosi o utrzymanie grubości okładzin 3,0 cm ze względów kompozycyjnych.

Pytanie 6:

Ściany szczytowe kolumbarium zadysponowane są jako elementy skonstruowane z bloczków 20x20x40 cm w strukturze łupanej. Czy w celu obniżenia kosztów można te ściany wykonać z granitu o mniejszej grubości, np. 2 lub 3 cm?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału ścian szczytowych.

Zamawiający
ZASTĘPCA BURMISTRZA KRUSZWICY
Bartosz Krajniak