

ZP.272.4.2024

Zamawiający:
Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.4.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.4.2024 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „**Rozbudowa budynku wraz z budową wiaty oraz zmianą pokrycia dachowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzozowie**”.

WYJAŚNIENIA i ZMIANY
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust 2 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z odpowiedziami/zmianami treści SWZ:

Nr:	Treść pytań i odpowiedzi:	Data udzielenia odpowiedzi:
1	<p>Pytanie: W przedmiarach robót malowanie konstrukcji stalowej hali magazynowej jest założone farbami termoodpornymi, natomiast projekt przewiduje zabezpieczenie antykorozyjne klasy C3. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.</p> <p>Odpowiedź: Właściwym rozwiązaniem jest zabezpieczenie antykorozyjne klasy C3 – wg z zapisów Dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 Projektu umowy (Zał. Nr 7) , w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami w poszczególnych dokumentach zamówienia, dla celów interpretacji przyjmuje się, że pierwszeństwo mają zapisy umowy, a następnie dokumenty określające przedmiot umowy – zgodnie z kolejnością ustaloną w ust. 3 umowy (tj.: w pierwszej kolejności Dokumentacja projektowa).</p>	27.02.2024 r.
2	<p>Pytanie: Czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę grubości powłoki malarskiej przy zachowaniu projektowanej klasy antykorozyjności C3.</p> <p>Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości powłoki malarskiej.</p>	27.02.2024 r.
3	<p>Pytanie: Proszę o potwierdzenie możliwości odbiorów częściowych wraz z fakturoowaniem w cyklu co miesięcznym.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość dokonywania odbiorów częściowych wykonanych robót, jednak Projekt umowy – Zał. Nr 7 nie zakłada ich fakturowania w cyklu co miesięcznym. Rozliczanie robót odbywać się będzie na podst. wystawianych faktur częściowych, w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonanych robót wykazane w Zestawieniach wartości wykonanych robót [ZWWR] – potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.</p>	27.02.2024 r.

Wyżej wymienione wyjaśnienia lub zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, należy uwzględnić w składanych ofertach.

Starosta Brzozowski

Zdzisław Szmyd

w imieniu Zamawiającego: