

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa nowe filtry ciśnieniowe z drenażem płytowym i standardową częścią cylindryczną, wykonane ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym poprzez lakierowanie.

Parametry filtrów:

- powierzchnia jednego filtra	2,54 m <sup>2</sup>
- średnica	1800 mm
- pojemność	5500 dm <sup>3</sup>
- wydajność	25,40 m <sup>3</sup> /h
- wysokość całkowita zbiornika	3110 mm
- wysokość płaszczka	1500 mm
- króciec przyłączeniowy	DN 150

**UWAGA:** Filtry ciśnieniowe są elementem prowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody i ich parametry są analogiczne do filtrów obecnie eksploatowanych. Zmiana parametrów wymaga udowodnienia zamawiającemu, że ich montaż będzie możliwy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i jednocześnie zapewni osiągnięcie zakładanych efektów.

### 2. Termin dostawy:

Do dnia 29.10.2024 r.

### 3. Miejsce dostawy:

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Witobel, dz. ewid. 246/3 obręb Witobel, gm. Stęszew

### 4. Koszty dostawy:

Wszelkie koszty transportu oraz rozładunku ponosi wykonawca.

### 5. Gwarancja 60 miesięcy

### 6. Wymagane dokumenty, dotyczące przedmiotu zamówienia, które należy dołączyć do oferty lub wskazać adres strony internetowej, która zapewni bezpośredni dostęp do dokumentu i możliwość jego pobrania.

- warunki gwarancji jakich udziela wykonawca na oferowany przedmiot zamówienia lub adres strony internetowej pod którym są dostępne,
- dokument DTR lub inny dokument dostarczony do urządzenia przez producenta, w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące montażu i eksploatacji przedmiotu zamówienia lub adres strony internetowej pod którym są dostępne,
- wymagane atesty higieniczne

Zatwierdził