


 Member of  LAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7	LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl	  AB 1095
Sprawozdanie z badań Nr: 5858/03/2021/F/1		
Zleceniodawca:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Lipowa 76 lok. A	
Zlecenie Nr:	5858/03/2021	

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Nazwa osadu: Próbką nr 71 - Punkt składowania osadu						
Przedmiot badania:	Osady					
Adres pobrania:	Góra					
Miejsce pobrania:	Oczyszczalnia Ścieków w Górze					
Punkt poboru/GPS:	Informacja u Zleceniodawcy					
Pochodzenie osadu	brak danych					
Data i godzina:	26-03-2021 11:00					
Pobranie próbek wg: próbki pobrane przez Zleceniodawcę						
Transport próbek: JARS S.A.				Odbierający: Próbkobiorca JARS nr: 595		
Numer próbki: 23489/03/21				Ocena próbki: bez zastrzeżeń		
Data rozpoczęcia badań: 30-03-2021				Data zakończenia badań: 02-04-2021		
Lab.	Badany parametr	j.m.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik / Niepewność**	
LK	Azot amonowy	%	(A) PB-292/LF wyd. 1 z dnia 02.04.2020		0,12 ±0,02	
LK	Azot ogólny	%	(A) PN-EN 16169:2012		6,2 ±1,2	
LK	Rtęć	mg/kg	(Ae) PN-ISO 16772:2009		0,13 ±0,03	

UWAGI: Podana na sprawozdaniu data i godzina dotyczą odbioru próbki. Data poboru próbki podana przez Zleceniodawcę: 26.03.2021 r.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.


Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: 06-04-2021	Autoryzował wynik: M5	Zatwierdził: Doradca Analityczny Pracownik JARS nr: 328	Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---------------------------------	--	--