

zał. 6.4

Warszawa dn. 19.11.2018

**BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU**

Lokalizacja: PRUSZKÓW

Nr otworu: 4

głęb. 5,1-5,4 m

Analiza sitowa				Badania makroskopowe				
Wymiar oczek sita [mm]	Masa pozostałości na sicie [g]	Zawartość [%]	Suma zawartości [%]	Nazwa gruntu				
				Domieszki			CaCO <sub>3</sub>	
				Barwa gruntu			Wilgotność	
10	0,00	0,00	0,00	Wyniki badań laboratoryjnych				
5	0,00	0,00	0,00	Nazwa gruntu	PIASEK DROBNY			
2	0,00	0,00	0,00	Skład uziarnienia				
1	0,22	0,12	0,12	φ ziarn	> 40 mm	> 2 mm	> 0,5 mm	>0,25 mm
0,5	3,72	2,04	2,16					
0,25	57,41	31,46	33,62	Zawartość w %	0	0,00	2,16	33,62
0,1	116,22	63,68	97,30					
0,05	3,02	1,65	98,95					
denko	1,91	1,05	100,00	Badanie wykonał			w dniu	
				Badanie sprawdził			w dniu	

Wykres uziarnienia

