



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 05.09.2023 r.

BR.271.36.2023

Zamawiający:

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Nazwa postępowania: *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.*

Na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Na czym ma polegać przebudowa mostu (wymiana nawierzchni, naprawa barier itd.) i czy ma być w granicach działki, ponieważ obok jest działka DSDiK?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustępem 3 OPZ „Przebudowy ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymianą nawierzchni na dz. nr 261/1 i przylegającym obiekcie mostowym” zakres prac na przylegającym obiekcie mostowym obejmuje remont chodników oraz jezdni (wymiana nawierzchni).

Obiekt ten przylega do działki GDDKIA, konieczne więc będzie uzgodnienie tych prac z zarządcą przylegającej drogi oraz dostosowanie wyremontowanej niwelety (jeśli będzie taka konieczność).

Jest też w ust. 3 informacja o wyremontowanych w 2022 r. belkach podporęczowych i wymienionych barierach – nie ma więc konieczności ujmowania tych elementów do zakresu remontu.

Sporządziła:
Marta Lupierz

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński