

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne

Rodzaj zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie

**1) INWESTOR: Gmina Działdowo – UL. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo**

**2) LOKALIZACJA:**

**Uzdowo**

**Dz. nr 24**

**Id.280302\_2.0028.24**

**obr. geod. Uzdowo gm. Działdowo**

Sporządzający informację : Andrzej Konopka zam. 14-100 Ostróda

ul. Zamkowa 2/38 Upr. Bud. Nr 194/86/OL

Czyn opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- wykopy liniowe
- wykonanie przyłazu do wiaty (eN, w, ks)
- budowa wiaty na urządzenie oczyszczania mechanicznego
- zagłębienie gruntu
- zasypanie wykopów

2) Istniejące na terenie objętym opracowaniem obiekty budowlane

- Sieć wodociągowa
- Sieć energetyczna
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć kanalizacji sanitarnej
- Infrastruktura drogowa
- Istniejące zabudowania
- Istniejące urządzenia technologiczne
- Istniejące budowle

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Infrastruktura drogowa
- Istniejące uzbrojenie terenu z infrastrukturą towarzyszącą
- Istniejąca zabudowa
- Istniejące obiekty technologiczne i urządzenia

4) Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg,
- podczas wykopów maszynowych i ręcznych
- podczas montażu uzbrojenia, urządzeń technologicznych
- podczas zabudowy wiaty
- podczas prac na wysokości

- podczas wykonania izolacji zbiorników

4.1') Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głąbokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głąbokości ponad 3,0 m:

- 5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu prac budowlanych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze

5.2) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

5.3) Przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie DW nr 511 należy bezwzględnie oznakować i ogrodzić teren budowy. Instruktaż pracowników będzie prowadzony bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.

Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu:

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
- wyłączenie drogi lub części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni w czasie wykonywania prac,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
- wyznaczenie miejsc bezpiecznego składowania materiałów,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzór kierownika budowy lub brygadzysty,
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót,
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa:
  - hełmy ochronne,
  - okulary i maski ochronne,
  - obuwie ochronne i robocze,
  - rękawice ochronne i robocze,
  - ochrona na uszy,
  - ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót,
  - kamizelki odblaskowe.

- 6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządził kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straż policyjna
- posterunek Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

6.3) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.4) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonane o wys. Min 1,5m , oznakowane na planie j/w

6.7) Barrierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokościach 15cm, poręczki umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskiowania aluminiowego pomiędzy poręczami desek krawężnikowych

6.8) Rozmieszczyć tablice ostrzegawcze

6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło

6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu

6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi

6.13) Zejście do wykopu wykonane co 20m

6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogi ewakuacyjne i oznaczyć na planie j/w

SPOPRZ DZIŁ :

Andrzej Konopka  
Upr. bud. Nr 194/86/OL