

Pytania do postępowania: ZP/17/2024

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZB

Pytanie 1

Proszę o podanie informacji dla zadania 1:

- które parapety wewnętrzne podlegają wymianie wraz z podaniem długości parapetu i szerokości oraz czy nowe parapety mają być drewniane czy mogą być PCV
- czy parapety zewnętrzne podlegają wymianie jeśli tak to proszę o podanie wymiarów z podaniem długości i szerokości oraz których okien dotyczy wymiana
- jeśli po wymianie okien należy przemaalować szpalety okienne to proszę o podanie szerokości szpalety zewnętrznej i wewnętrznej
- przy oknach skrzynkowych należy przewidzieć uzupełnienie parapetu w związku ze zmianą grubości okien, które to okna i jaka będzie wstawka czy też będzie wymiana parapetu na nowy

ODPOWIEDŹ

Dla wymienionych adresów wymiana parapetów wewnętrznych :Wałowa 47/3, Kołłątaja 3/2, Dąbrowskiego 18/2, Lwowska 3/1, Dąbrowskiego 18a/11, Dąbrowskiego 32/1a, Kołłątaja 3/3, Westwalewiczka 4/1, Prusa 11/10, parapety mogą być PCV

- długość parapetu przyjąć 5 cm szersze jak szerokość okna,
- szerokość parapetu jak i szpalet okiennych, dokonać przy pomiarze z natury, do wyceny przyjąć średnią szerokość parapetu ok 30 cm, szerokość szpalet po 20 cm (20cm wewnętrzna, 20cm zewnętrzna)
- okna skrzynkowe występują w mieszkaniach przy ul. Wałowej 47/3 oraz ul. Prusa 11/10, Kołłątaja 3/2, Kołłątaja 3/3,

UWAGA! Przed zleceniem wykonania stolarki do produkcji konieczne jest dokonanie pomiaru z natury przez przedstawiciela producenta stolarki

Pytanie 2

Proszę o podanie informacji dla zadania 2:

- które parapety wewnętrzne podlegają wymianie na nowe wraz z podaniem długości parapetu i szerokości oraz czy nowe parapety mają być drewniane czy mogą być PCV

Odpowiedź: Parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie. Jeżeli podczas wymiany stolarki okiennej zajdzie konieczność, istniejące parapety należy ostrożnie zdemontować i zamontować ponownie po wymianie stolarki okiennej

- czy parapety zewnętrzne podlegają wymianie jeśli tak to proszę o podanie wymiarów z podaniem długości i szerokości oraz których okien dotyczy wymiana.

Odpowiedź: Parapety zewnętrzne nie podlegają wymianie. Jeżeli podczas wymiany stolarki okiennej zajdzie konieczność, istniejące parapety należy ostrożnie zdemontować i zamontować ponownie po wymianie stolarki okiennej

- po wymianie okiennej jak wynika z opisu należy przemaalować szpalety okienne proszę o podanie szerokości szpalety zewnętrznej i wewnętrznej .

Odpowiedź: Szpalety mają szerokość od 15 cm do 30 cm.

- przy oknach skrzynkowych należy przewidzieć uzupełnienie parapetu w związku ze zmianą grubości okien, które to okna i jaka będzie wstawka czy też będzie wymiana parapetu na nowy

Odpowiedź: W mieszkaniu Krakowska 27/2A przy wymianie okien skrzynkowych należy uwzględnić uzupełnienie parapetu tzw. wstawką zgodnie z opisem w pkt. V SWZ. Koszt montażu tzw. wstawki należy wliczyć w cenę okna.

Tarnów, 14.10.2024r.