

DTG/186/23

Krosno, dnia 18 października 2023 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: DTG/184/ZP-13/23 pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wiatą Samochodową” zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy dostawa i montaż ładowarek samochodowych wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną dla ww. postępowania, a w szczególności z dokumentacją pn. „projekt ładowarek”, oraz poz. 10 przedmiaru robót elektrycznych, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dostawa i montaż dwóch ładowarek samochodowych 3-fazowych o mocy 22 kW każda.

SPECJALISTA
inżynierijno-techniczny

mgr inż. Maciej Krukar