



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 20 lipca 2022 r.

OR-IN.271.25.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Budowa drogi gminnej – ulicy Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 00250025/01 w dniu 2022-07-12.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia powinny być 33 słupy oświetleniowe oraz kabel YAKXS 4x35?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze specyfikacją należy zamontować 33 słupy oświetleniowe, kabel YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> oraz bednarkę ocynkowaną 25x4mm<sup>2</sup>.

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski