
S1
S2
S3
S4
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
1:100
1:100
1:100
1:500
wylot
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=29.32
Separator substancji ropopochodnych
studnia bet. ø1.0m, Rz.d.=28.37
Istn. kabel telek.
Istn. linia napow.
Istn. gaz. g125
studnia studnia bet. ø1.0m
Istn. wod. wA100
Istn. kan. san. ks250, Rz.d.=28.30
Istn. kabel telek. t
Istn. linia napow.
Istn. kan. san., Rz.d.=30.20
Istn. wod. w90
studnia bet. ø1.0m

POZIOM PORÓWNAWCZY 21.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	30.78	30.79	30.90		30.70			31.40
RZĘDNA TERENU ISTN.	30.78	30.79	30.90		30.70			31.40
RZĘDNA DNA KANAŁU	29.32	29.33	29.36 29.37	29.38	29.40	29.52	29.64	29.90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.46	1.46	1.43 1.53		1.30			1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.4% 12.5m			2.2% 23.0m			1.8%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.0	3.0 3.0	6.0 3.0	9.0 6.5	12.5	18.5	24.0 23.0	35.5
HEKTOMETRY	WL1	S1 0.0	S2		S3			S4

www.epl-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11


droga asfaltowa
odtworzenie L=129m
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
S5
S6
S7
S8
S9
Istn. gaz. g25
Istn. wod. w32
Istn. kabel energ. 2eANN
Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=29.32
Proj. kan. san., Rz.d.=29.32
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
Istn. droga asfalt. L=129.0m
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
studnia bet. ø1.0m
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
Proj. wod. ø32
studnia bet. ø1.0m
Istn. kan. san. ks250, Rz.d.=30.30
Istn. wod. wA100
Istn. kabel telek.
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=31.15
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=31.15
Istn. kabel telek.
Istn. linia napow.
Istn. kabel energ.
Istn. gaz. g125
Istn. kan. san. ks160
Istn. kabel energ.
Istn. linia napow.
studnia bet. ø1.0m
Istn. kan. san. ks60, Rz.d.=32.34
Istn. wod. w32
Istn. wod. w32
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=33.92
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=33.92
Istn. wod. w32
Proj. droga kostka bet. L=213.0m
32.00
32.79
32.71
34.00
35.12
32.00
32.79
32.70
34.00
35.12
30.03
30.08
30.20
30.25
30.34
30.43
30.57
30.68
30.72
30.80
30.84
30.86
30.93
30.95
31.02
31.03
31.11
31.13
31.15
32.06
32.45
32.80
32.98
33.34
33.92
34.44
31.13
1.20
1.68
1.56
1.20
1.20
0.6%
50.0m
56.5m
4.6%
36.0m
3.2%
35.0m
2%
dn250mm PVC dr L=352.0m
43.0
45.5
52.0
55.5
60.0
50.0
65.0
73.0
79.0
81.5
85.5
93.0
95.5
107.0
109.5
50.0
121.0
123.5
135.5
139.0
6.5
142.0
162.0
36.0
170.5
178.0
184.0
195.0
35.0
213.0
46.0
239.0
245.5
S5
S6
S7
S8
S9
0.1
0.2


rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
rura ochronna arot ø110
S10
S11
S12
S7
Wd18
S7
Wd17
S9
Wd16
studnia bet. ø1.0m
Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=33.90
Proj. kabel energ.
Proj. kan. san. ks160, Rz.d.=34.08
Proj. kabel energ.
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=35.02
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=35.02
Istn. kabel energ.
Istn. gaz. g25
Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=34.42
Istn. wod. w32
Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=34.40
Istn. wod. w32
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=35.21
Proj. włączenie kanału ø200mm PVC, Rz.d.=35.21
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=31.15
Istn. kabel energ.
Istn. gaz. g125
Proj. droga kostka bet. szer.=4.5m
wpust uliczny ø0.500m
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=31.15
Istn. wod. WA100
Proj. droga kostka bet. szer.=3.5m
Istn. gaz. g125
wpust uliczny ø0.500m
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=33.92
Proj. droga kostka bet. szer.=3.7m
Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=32.68
wpust uliczny ø0.500m
36.06 36.53 36.41 32.71 32.82 32.71 32.69 35.12 35.04
36.06 36.40 36.30 32.70 32.99 32.70 33.20 35.12 35.20
34.84 34.85 34.87 34.90 34.95 35.02 35.06 35.08 35.10 35.17 35.21 31.15 31.27 31.62 31.15 31.38 31.59 31.85 33.92 34.00 34.01
1.22 1.51 1.20 1.56 1.20 1.56 0.84 1.20 1.03
46.0m
0.4%
93.5m
10.7%
4.4m
20.3%
3.4m
2.4%
3.7m
ø200mm PVC
ø200mm PVC
ø200mm PVC
259.0 263.0 267.5 275.5 287.5 304.5 313.5 319.5 324.5 342.5 352.0
45.5
47.5
0.0 1.1 4.4
4.4
0.0 1.1 2.2 3.4
3.4
0.0 3.2 3.7
3.7
S10
S11
S12
S7
Wd18
S7
Wd17
S9
Wd16
0.3
0.0
0.0
0.0


S9
Wd15
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=33.92
Proj. droga kostka bet. szer.=1.5m
wpust uliczny ø0.500m
35.12
35.12
33.92
1.20
35.04
35.12
33.93
1.11
0.7%
1.5m
ø200mm
PVC
0.0
1.5
1.5
S9
Wd15
0.0


S11
Wd14
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=35.02
Proj. droga kostka bet. szer.=3.9m
Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=33.50
wpust uliczny ø0.500m
36.53
36.40
35.02
1.51
35.19
36.50
36.40
35.30
1.20
7.3%
3.9m
ø200mm
PVC
0.0
2.4
3.9
3.9
S11
Wd14
0.0


S11
Wd13
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=35.02
Proj. droga kostka bet. szer.=2.6m
wpust uliczny ø0.500m
36.53
36.40
35.02
1.51
36.50
36.40
35.30
1.20
11%
2.6m
ø200mm
PVC
0.0
2.6
2.6
S11
Wd13
0.0


S12
Wd12
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=35.21
Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=33.76
Istn. droga kostka bet. szer.=4.5m
wpust uliczny ø0.500m
36.41
36.30
35.21
1.20
35.22
36.38
36.30
35.24
1.14
0.7%
4.5m
ø200mm
PVC
0.0
1.3
4.5
4.5
S12
Wd12
0.0


S12
Wd11
studnia bet. ø1.0m
Proj. włączenie do kanału dn250mm PVC dr, Rz.d.=35.21
Proj. droga kostka bet. szer.=2.2m
wpust uliczny ø0.500m
36.41
36.30
35.21
1.20
36.38
36.30
35.23
1.15
0.9%
2.2m
ø200mm
PVC
0.0
2.2
2.2
S12
Wd11
0.0

OBJAŚNIENIA:

—	teren istniejący
🟩	teren projektowany

INŻYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
73-110 Stargard
e-mail : bartosz.sosin@wp.pl tel. 697 140 211

INWESTOR:
Urząd Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

tytuł opracowania:
Budowa nawierzchni drogowej ulicy Chełmońskiego w Stargardzie.

tytuł rysunku:
Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej

opracował: mgr inż. Kamil Kuciński	uprawnienia: ZAP/0075/POOS/12	podpis:	nr rys. S-3
sprawdził: mgr inż. Paweł Paterkowski	uprawnienia: ZAP/0070/POOS/08	podpis:	
miejsce i data: Stargard, wrzesień 2020r.		faza: PB	skala: 1:$\frac{100}{500}$