

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl, tel. 58 586 75 86

SKŻ/338/LJ/06/2020

Żukowo, dnia 29.06. 2020 r.

Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

W odpowiedzi na pismo nr I.7011.20.2020 w sprawie określenia wytycznych w zakresie systemu wodociągowego dla budowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie Spółka Komunalna Żukowo Spółka z o.o. informuje, że należy zaprojektować i wybudować odcinek sieci wodociągowej na odcinku od wysokości działki nr 116/18 do wysokości działki nr 107/1 z rur PE DN 110.

Jednocześnie w sprawie wytycznych dotyczących systemu kanalizacyjnego w załączniku przedstawiam wydane warunki techniczne odbioru ścieków oraz projekt koncepcyjny budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rewerenda i Polnej.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych
Joanna Lis