



BR.271.07.2023

**Zamawiający:**  
Gmina Mieroszów  
Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów

**Wykonawcy**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Nazwa postępowania:** *Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

### Pytanie 1

Dot. Zapisów umowy, czy Inwestor dopuszcza możliwość częstszego fakturowania np. co dwa miesiące ?, takie fakturowania umożliwi obniżenie kosztów prowadzenia zadania oraz zwiększa ilość oferentów.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza fakturowania w inny sposób niż zostało to ujęte w projekcie Umowy będącym załącznikiem nr 9 do SWZ.*

### Pytanie 2

W rys. przekrojów K-6,K-7,K-8 opis warstw dachu nr 5, końcowym wykończeniem jest projektowana blacha trapezowa, w tabeli zestawienia pomieszczeń oraz w opisie do dokumentacji wykończenie boiska oraz widowni pom. 0,18 i 0,19 wykończenie sufitów podane jest jako płyta akustyczna o wymiarach 60\*120, jakie rozwiązanie należy uwzględnić w kalkulacji ?

#### **Odpowiedź:**

*W kalkulacji należy uwzględnić obydwa materiały, tj. blachę trapezową i płyty akustyczne. Blacha trapezowa została zaprojektowana, jako jedna z warstw dachu w celu ułożenia wełny mineralnej, natomiast płyty akustyczne będą odpowiadały za wygłuszenie hali sportowej.*

### Pytanie 3

W zakresie wykończenia ścian hali sportowej na tynkach cementowo-wapiennych czy Zamawiający przewiduje wykończenie ścian w technologii gładzi gipsowych? Czy w pomieszczeniach klas też należy przewidzieć wykończenie w technologii gładzi gipsowych na tynkach cementowo-wapiennych?

#### **Odpowiedź:**

*Wykonanie gładzi na ścianach wewnętrznych zgodnie z poz. 129 w przedmiarze. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań.*

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitariatów zamiast z płytek ceramicznych na wykładziny obiektowe przystosowane do pomieszczeń sanitarnych?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitariatów zamiast z płytek ceramicznych na wykładziny obiektowe przystosowane do pomieszczeń sanitarnych.*

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie fototapet na podkładzie winylowym na flizelinie o gramaturze 350g/m<sup>2</sup>. Dodatkowo fototapety będą pokryte laminatem matowym aby zagwarantować zmywalność oraz zwiększyć ich odporność. Podkład winylowy na flizelinie jest odporny na działanie wilgoci. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

*Szczegółowy opis zaprojektowanych tapet znajduje się w części opisowej projektu technicznego dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań.*

### Pytanie 6

Zamawiający w załączonym w postępowaniu dokumencie OPZ (opis przedmiotu zamówienia) wyłączył z zadania dostawę wyposażenia szkoły i hali sportowej UWAGA! Opisane w dokumentacji projektowej wyposażenie sportowe (z pominięciem trybuny) wraz wyposażeniem meblowym zostało wyłączone z niniejszego postępowania. Czy w ofercie należy ująć tylko wyposażenie trybun hali sportowej w siedziska, a pozostałe wyposażenia nie podlega na obecnym etapie wycenie ?

**Odpowiedź:**

*W ofercie należy ująć tylko wyposażenie trybun hali sportowej w siedziska, pozostałe wyposażenie nie podlega wycenie na obecnym etapie.*

### Pytanie 7

W opisie podłoga sali ma być tz. bezspoinowa, jakie wykończenie należy uwzględnić w ofercie? system wylewany na bazie żywic poliuretanowych ? czy system wykładzin sportowych zgrzewanych ?

**Odpowiedź:**

*Należy zastosować system wykładzin sportowych zgrzewanych.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Andrzej Lipiński*

Sporządziła  
Aleksandra Stec-Łęcza

