



G m i n a
DĄBROWA



Dąbrowa, dn. 13 kwietnia 2023 r.

OR.271.4.2023

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W zestawieniu stolarki drzwi D6 mają wg projektu izolacyjność akustyczną min. 30dB i BULAJ. Wg producenta stolarki drzwiowej, drzwi akustyczne mogą być jedynie PEŁNE, możliwy jest wzór z bulajem, ale jednocześnie drzwi będą przyjęte jako p.poż czyli droższe. Prosimy o podjęcie decyzji:
 - D6 bez akustyki Z BULAJEM
 - D6 z akustyką PEŁNE
 - D6 z akustyką i jako p.poż

Odp.: Drzwi mają być z odpowiednią akustyką i z bulajem wg wytycznych z projektu. A to że producent oferuje je w klasie ppoż. to tylko in plus.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na deszczówkę zamiast stalowego jako PEHD? Czy Zamawiający dopuszcza innego producenta niż podany w dokumentacji?

Odp.: Zbiornik na deszczówkę może być innego producenta ale o parametrach technicznych nie gorszych niż ten z dokumentacji projektowej.

3. Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zbiornika o poj. 3600m³ na dwa mniejsze zachowując łącznie wymaganą pojemność?

Odp.: W projekcie nie ma zbiornika o tak ogromnej pojemności jak 3600m³.

Insp. Ireneusz Paclawski

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Kierownik Referatu
Infrastruktury i Rozwoju
Rajmund Kulza

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047