



GMINA  
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Trzcíniosko-Zdrój, 16.03.2022 r.

## WYJAŚNIENIA II

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO IRG.271.4.2022.IRG  
na: „Dostawę serwerów oraz komputerów PC i macierzy serwerowej” z dnia  
09.03.2022 r.

Zamawiający – Gmina Trzcíniosko-Zdrój niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania:

Czy zamawiający dopuści UPS o parametrach zbliżonych, różniących się jednak czasem ładowania (8 godzin) ze względu na większą moc urządzenia?

Czy zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie krótszych czasach podtrzymania wyrażonych przy procentowym obciążeniu (100% - 43sm; 50% - 7min 14s)?

Zmiana ta nie wpłynie na użytkowanie ze względu na większą moc od minimalnej oczekiwanej, czasy podtrzymywania dla obciążenia 100 procent będą porównywalne do urządzenia o minimalnych wymaganiach zakładając to samo obciążenie.

Czy zamawiający dopuści gniazdo RJ45 w miejsce gniazda RJ11?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

BURMISTRZ  
  
Barthomiej Wróbel