

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ**

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura	Krotność	Ilość powietrza	Wysokość przewodu	Wymiary kanału	Wentylacja grawitacyjna	Zastosowane urządzenia	Wydajność rzeczywista
		m ²	m ³	n	m ³ /h	m	cm	m ³ /h		m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PARTER										
3	ŁAZIENKA	6,75	16,9		50	3,9	12x17	45,96	*	TURBOWENT TULIPAN 150 95
4	KUCHNIA	8,74	21,9		70	3,9	12x17	45,96	*	TURBOWENT TULIPAN 150 95
5	POKÓJ	14,97	37,4	2	75	3,9	12x17	45,96	*	TURBOWENT TULIPAN 150 95

*- prętkość przepływów dla kanałów 12x17cm=204 cm2 zostały przyjęte na podstawie katalogu producenta