



istn. hydrant nr 3

istn. hydrant nr 1

istn. hydrant nr 2

30,69% obwodu budynku
w zasięgu gaszenia
OBWÓD BUDYNKU = 233,5 mb
DŁUGOŚĆ ELEWACJI BUDYNKU
W ZASIĘGU GASZENIA -
71,66 mb = 30,69% (min. 30%)

LEGENDA

- GRANICE DZIAŁKI NR EW. 414/4
- BUDYNEK A WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRZEWIĄZKI - OBIĘTY PRZEBUDOWĄ
- POZOSTAŁE BUDYNKI KOMPLEKSU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - NIE OBIĘTE OPRACOWANIEM
- PROJ. UTWARDZENIE TERENU O PARAMETRACH DROGI POŻAROWEJ
- DROGA POŻAROWA
- ISTNIEJĄCE DOJŚCIE DO DROGI POŻAROWEJ

Jednostka projektowa	
Musz Architekt - Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Marcin Musz 35-312 Rzeszów, ul. Polczarska 6/c lok. 9a	
Temat:	
Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim	
Lokalizacja inwestycji:	
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów Młp. miasto	
Inwestor:	
Gmina Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski	
Tytuł rysunku:	
PLAN SYTUACYJNY	
Data:	
01.2022r.	
Nr rysunku:	
A-PS	
Skala:	
PB 1:500	
Projektant główny:	
mgr inż. arch. Marcin Musz	
Sprawdzący:	
mgr inż. arch. Michał Lesiński	
Opracował:	
mgr inż. arch. Paweł Rawski	
16/PKOK/2014	

Starosta Rzeszowski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie
P.1816.20.14.550
M.A.F.A. ZASADNICZA I EWIDENCYJNA
05.11.2021
Zup. 1000