



30,69% obwodu budynku  
w zasięgu gaszenia  
OBWÓD BUDYNKU = 233,5 mb  
DŁUGOŚĆ ELEWACJI BUDYNKU  
W ZASIĘGU GASZENIA -  
71,66 mb = 30,69% (min. 30%)

- LEGENDA**
- GRANICE DZIAŁKI NR EW. 414/4
  - BUDYNEK A WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRZEWIĄZKI - OBIĘTY PRZEBUDOWĄ
  - POZOSTAŁE BUDYNKI KOMPLEKSU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - NIE OBIĘTE OPRACOWANIEM
  - PROJ. UTWARDZENIE TERENU O PARAMETRACH DROGI POŻAROWEJ
  - DROGA POŻAROWA
  - ISTNIEJĄCE DOJŚCIE DO DROGI POŻAROWEJ

PROJEKT SYTUACYJNY  
Nazwa obiektu: Szkoła Podstawowa  
Geodezyjny: 19.10.2021  
Identyfikator: 19.10.2021  
Nazwa materiału: 19.10.2021  
Data wydania: 05.11.2021  
Imię, nazwisko i podpis: [Signature]

Obiekt: Szkoła Podstawowa  
Skala: 1:500  
Data: 05.11.2021  
Imię, nazwisko i podpis: [Signature]

Jednostka projektowa: Musz Architekti - Pracownia Projektowa  
mgr inż. arch. Marcin Musz  
35-312 Rzeszów, ul. Pelczarska 6/6 lok. 9a  
Temat: Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim  
Lokalizacja inwestycji: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski  
dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów M.p. miasto  
Inwestor: Gmina Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski  
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY  
Branża: ARCHITEKTURA  
Projektant główny: mgr inż. arch. Marcin Musz  
Nr uprawnień: 24/PKOK/2015  
Faza: PB  
Skala: 1:500  
Data: 01.2022  
Nr rysunku: A-PS  
Sprawdzący: mgr inż. arch. Michał Lewandowski  
Opiniotwórcy: mgr inż. arch. Paweł Rawski

Objekt:	Ekspertyza Techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, dz. nr 144/4		
	Ekspertyza Techniczna		
Temat:	w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. [Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.]		
	w trybie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. [Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030]		
Opracował:	inż. Roman BOLKA nr upr. 200/93 KG PSP		inż. Marek BAJERŁAJN Rzecznik Budowlany dec. nr GINB177/99/R Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 177/99
	Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny		Nr rys. 01