

POZIOM GÓRNY KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STROPU: +3,79m
(dotyczy wszystkich pomieszczeń gdzie zaprojektowano nowe stropy)

POZIOM GÓRNY KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STROPU: +3,79m
(dotyczy wszystkich pomieszczeń gdzie zaprojektowano nowe stropy)

OGÓLNA KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
1.Wykonanie "wieńców rozproszonych".
2. Demontaż stropów istniejących lecz NIE SĄSIEDNICH pomieszczeń!
3. Wykonanie poduszek żelbetowych pod belki oraz bruzdowania pod wieniec i następnie osadzenie belek stalowych. Uwaga: belki bezwzględnie muszą posiadać zamontowane bolce do zespolenia stropu i belek.
4. Montaż szalunku z blachy fałdowej i podparcie stemplami belek stalowych.
5. Wykonanie zbrojeń wieńców i stropów żelbetowych oraz ich wybetonowanie.
Uwaga.
W celu ograniczenia ugięcia (na skutek obrotu na podporze) konieczne jest stemplowanie belek w środku rozpiętości

UWAGI.
– Kierunek belek ustalony na postawie przypuszczalnego kierunku istniejących belek drewnianych. Wyjątek stanowią pomieszczenia 10 i 13. W ich przypadku wykonać zgodnie z projektem niezależnie od pierwotnego kierunku belek drewnianych.
– Ustalona długość belek stalowych wynika z szerokości pomieszczenia w świetle ścian (wymiar z inwentaryzacji) i naddatku na tynk (3cm) oraz minimalnej długości oparcia (15–16cm lub 20cm) – należy zweryfikować płaskość oraz pionowość ścian celem potwierdzenia stałej szerokości pomieszczenia i w efekcie identycznych wymiarów profili stalowych.
– Grubość blachy fałdowej niezależnie od wybranego producenta nie może wynosić mniej niż 0,7mm, a wysokośc fałdy nie mniej niż 35mm.
UWAGA. Blachę mocować w układzie pozytyw!
– Na belkach należy wykonać zgrzewane bolce zespalające – jest to konieczne w celu zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem oraz uzyskania założonej obliczeniowo nośności!
– Pod belkami stalowymi wykonać poduszkę żelbetową w celu zaprnienia poprawnego przekazania z wąskiego pasa profilu stalowego na mur oraz ograniczenia późniejszego obrotu belki na podporze skutującego ugięciem stropu.
– nie zestawiono blachy fałdowej

Jednostka projektowa:
Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszów, ul.Pelczara 6/c lok. 9a

Temat:
Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim

Lokalizacja inwestycji:
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małpolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów Młp. miasto

Inwestor:
Gmina Głogów Małopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski

Tytuł rysunku:	*Data:*	*Nr rysunku:*
KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM	10.2021r.	K-01 rev01
Branża:	*Faza:*	*Skala:*
KONSTRUKCJA	PB	1:100

Projektant:	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
mgr inż. Paweł Buczek uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	PDK/0150/POOK/14	
Sprawdzający:		
mgr inż. Daniel Woźniak uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	PDK/0002/POOK/14	