



Narewka, 14 lutego 2022 r.

ZP.271.1.2.2022

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego
dot. treści SWZ nr 2**

Dotyczy: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Narewka – Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszków – Lewkowo Nowe (odcinek A)”, ogłoszenie nr 2022/BZP 00048516/01 z dnia 2021-02-07.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwanej *ustawą pzp*, udziela odpowiedzi na wniesione pytania:

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytania wniesione w dniu 11.02.2022 r:

Pytanie 1:

Czyją własnością będą: uzyskany materiał z wycinki drzew, usunięty humus, ziemia z wykopów, materiały z rozbiórek?

Odpowiedź 1:

Dłuzycy drzew, znaki, słupki oraz materiał z robót ziemnych – materiał zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach. Szczegółowo zostało to zapisane w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót.

Pytanie 2:

W przedmiarze przyjęto 208 m barier stalowych, na planie sytuacyjnym bariery występują przy przepustach w km 0+604 (2x48m), 1+484 (2x48m) i 2+188?

Odpowiedź 2:

Przepust w km 0+604 znajduje się na odcinku B, który to nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Długość barier - 208 m dotyczy przepustów realizowanego odcinka A, tj. w km 1+484 (2x48m) i km 2+188 (2x56m).

Pytanie 3:

W legendzie na planie sytuacyjnym oznaczono: chodniki, obrzeża, oporniki, krawężniki, ścianki czołowe przepustu, bariery szczeblinkowe U11a, są załączone ST tych robót a w przedmiarze tych robót nie ma; czy te roboty nie występują w przedmiocie zamówienia??

Odpowiedź 3:

W/w roboty występują na odcinku B - nie są one przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4:

W przedmiarze nie występuje profilowanie skarp; czy profilowania skarp nie trzeba będzie wykonywać?

Odpowiedź 4:



W/w roboty zostały ujęte w pozycji 1.2.2.5 obu przedmiarów robót i są odzwierciedleniem Tabeli powierzchni plantowania skarp – załącznik Nr 4.1 i 4.2 projektu wykonawczego.

Pytanie 5:

Przedmiary dotyczą zakresu 0+013,5 do 1+317 oraz 1+317 do 2+515, na planie sytuacyjnym ark 2.3 występuje odcinek A 0+000 do 0+263,5; czy ten odcinek nie jest objęty przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź 5:

Dołączone przedmiary robót dotyczą zakresu 0+013,5 do 1+317 oraz 1+317 do 2+515 „odcinka A” który to jest objęty zamówieniem.

Na planie sytuacyjnym Rys. 2.3 w km 0+236,5 wskazany jest kilometr skrzyżowania „odcinka A” do którego włącza się „odcinek B”.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Wójta Gminy Narewka
/-/ Łukasz Zasim