



Gmina Jedwabno

znak sprawy: RSO.271.1.2022.RB

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości  
Jedwabno gmina Jedwabno**

---

**GMINA JEDWABNO**  
ul. Warmińska 2  
12-122 Jedwabno  
NIP 745-18-11-359, R-510743309

Jedwabno, 09.03.2022 r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Jedwabno gmina Jedwabno”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Jedwabno gmina Jedwabno” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zamianę studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1000 i Ø 1200 z wkładką PU na studnie kanalizacyjne betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. AC: 2009 bez wkładki PU stosowane na zdecydowanej większości inwestycji, które spełnią swoje zadanie.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

**WÓJT**  
*Sławomir Ambroziak*

