

892/2021

z 1-roczonej kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego

PROTOKÓŁ

1. Adres: St. Rydzki 11/17 m.7

2. Imię i nazwisko najemcy / właściciela: Pustoch

3. Firma przeprowadzająca kontrolę: AQWA7

4. Gazomierz lokalizacja: kł. schodowa korytarz kuchnia/lazienka inne
 szczelność: szafka wentylowana jest szczelny brak nieszczelny
 o nieszczelności zawiadomiono Gazownię Poznańską data _____ godz. _____

użytkowanie gazomierza w stosunku do:
 1-go odbiornika licznika energii elektrycznej kurek przed gazomierzem
 prawidłowe nieprawidłowe
 prawidłowe nieprawidłowe
 kulowy stożkowy

5. Przewody przebieg przebieg inst. gaz. przez pokoje
 klatka schodowa sprawne skręcane
 nie przebiega skręcane inna spawana

Prawidłowość działania odbiorników gazu – kuchenka gazowa (typ) podłączenie kurek odcinający odległość od okna
 4 palnikowa 2/3 palnikowa
 dobra do wymiany
 sztywne wąż (atest./do wymiany)
 szczelne nieszczelne
 brak do wymiany
 normatywna nieprawidłowa

– gazowy podgrzewacz c.w.u. sprawny do regulacji do wymiany (PG-4)
 – kurek odcinający sprawny do wymiany brak brak
 – rura spalinowa jest brak do wymiany

z powodu _____
 – termo gazowa sprawna do regulacji do wymiany (PG-10)
 – kurek odcinający sprawny do wymiany brak
 – rura spalinowa jest brak do wymiany

z powodu _____
 – łociol c.o. wraz z kurkiem odcin. i rurą spalinową sprawny niesprawny
 – taboret gazowy brak sprawny niesprawny

7. Kategoria pomieszczeń, w których eksploatowane są odbiorniki gazu
 spełnia nie spełnia

obowiązujące warunki techniczne zawarte w Dz. U. Nr 75/2002 dział IV rozdz. 7 § 170 i 172 z późniejszymi zmianami.

8. Wentylacja grawitacyjna
 kuchnia jest brak
 łazienka jest brak
 inne pomieszczenia, w których znajdują się odbiorniki gazu
 – nawiew w drzwiach 200 cm²
 kuchnia jest brak
 łazienka jest brak
 – nawiew typu „Z-et” (pomieszczenie z kotłem c.o.) jest brak

9. Wynik okresowej kontroli
 Stan szczelności instalacji gazowej dobry zły*
 *gaz zamknięto, zaplombowano kurek przed _____ data _____
 instalacja gazowa wymaga usunięcia nieszczelności i usterek (wymiany) tak nie

10. W lokalu użytkowany jest gaz propan-butan tak nie

11. Inne uwagi: _____

SEAWOMIR SKORWIDEK
 Upr. gazowe
 Dozór Nr D/226/298A/2017
 Eksploatacja Nr E/226/298/2017

Przeprowadzający kontrolę
 pieczęć, nr uprawnień

Najemca / Właściciel