

Stargard 19.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch istniejących studni na obiekcie SUW Stargard**, znak sprawy: **NP-ZPS-19/2024**

W dniu 17 lipca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu *udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Prosimy o udostępnienie zgodnie z §20 SWZ:
 - załącznika nr 1, tj. "Projektu robót geologicznych na wykonanie dwóch studni ...". W załączonych plikach znajduje się tylko projekt na likwidację studni (domyślnie zał. nr 2 opisany w folderze jako zał. nr 1) oraz decyzję wodnoprawną na wykonanie urządzeń wodnych (obudów).
 - operatu wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (jest tylko na wykonanie).

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- 1. Projekt prac geologicznych na odwiert studni nr 38,39.**
- 2. Operat wodnoprawy na odwiert studni nr 38,39.**

2. W SWZ wspomniano o projekcie na przyłączy wodociągowe i energetyczne. Po czyjej stronie jest wykonanie tych przyłączy? Gdzie za obudową studzienną należy zakończyć instalacje (w jakiej odległości jeżeli wykonawcą przyłącza będzie Wykonawca).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przyłączy wodociągowe i energetyczne będą objęte osobnym postępowaniem.

Przedmiotowe przyłącza należy zakończyć w odległości ok. 2 m od studni.

3. W związku z brakami w dokumentacji przetargowej, uniemożliwiających wycenę wiercenia nowych studni oraz koniecznością zapoznania się z dokumentacją po jej udostępnieniu prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 24 lipca 2024 roku.

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.