


wymagania ośw.		
1.1	Wiatrołap-poczekalnia	100lx
1.2	Łazienka	200lx
1.3	Kuchnia	200lx
1.4	Biuro 1	500lx
1.5	Pom. gospodarcze	200lx
1.6	Biuro 2	500lx
1.7	Pom. gospodarcze	100lx
1.8	Pom. socjalne	200lx

- 1 SIRIUS 330.LED 840 3400lm OPAL IP54 DRV  
2 TITANIA 2200  
3 TITANIA 3400  
4 TITANIA 4600  
5 ICE123727 LED 21W 3000lm  
LUN A 1x1 TC 1 VWD WH  
MONITOR1 IP65 430 LT WB  
MONITOR1 IP40 E1/ST  
Oprawa np. VT-11020-2937

Proj. YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>-zas. ośw. terenu  
Proj. YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>-zas. bramy  
Proj. FTP 4x2x0.5-bramofon  
Proj. rura HDPE25 do kabla telekomunikacyjnego

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż Marek Buko 11-500 Głizycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	<div>Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy</div>		<div>Projektant: mgr inż. Artur Leszczyński WAM/0179/POOE/14</div>	<div>Nr rys. E 1</div>
	<div>Inwestor: Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukłanki</div>			
	<div>Temat rysunku: RZUT PARTERU</div>			
<div>Obiekt: BUDYNEK BIUROWY</div>				<div>Skala: 1:50</div>
<div>Branża: elektryczna</div>				<div>Data opracowania: 06.2023r.</div>