



Nowy Targ, 18.07.2019

ZP.271.4.11.19/II.BA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Niwa Zachodnia w Nowym Targu wraz z odejściami do granicy nieruchomości (studzienki) - II postępowanie”

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści SIWZ na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Niwa Zachodnia w Nowym Targu wraz z odejściami do granicy nieruchomości (studzienki) - II postępowanie”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, a studzienek kanalizacyjnych metodą wykopową? Jeżeli tak, to czy odbudowę nawierzchni asfaltowej można skalkulować w obrębie montowanych studni ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, ale wymaga to zmiany Decyzji na odtworzenie nawierzchni.

W związku z krótkim okresem czasu pozostałym do terminu składania ofert, Zamawiający nie ma możliwości uzyskania od Zarządcy drogi zmiany przedmiotowej Decyzji.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy skalkulować zgodnie z załączoną do SIWZ, Decyzją Burmistrza Miasta z dnia 17.08.2017 roku znak DiT.7230.192.2017.

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dobrosław Łatawiec