



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIiGK.271.13.4.2022.RPZ

Sobótka 12.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej.**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonych w dniu 11.08.2022 r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1: „Dokumentacja geologiczna wskazuje na podłoże o nośności zaliczanej do G4 natomiast projekt Wykonawczy na podłoże o nośności G1. Prosimy o podanie rozwiązania w przypadku nie osiągnięcia parametru nośności E2 dla podłoża oraz warunku wymaganej grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na wysadziny.”

Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja ma charakter przebudowy istniejących górnych warstw konstrukcyjnych w obecnym śladzie drogi. W przypadku nie osiągnięcia normatywnego parametru nośności na odkrytym podłożu należy przewidzieć zastosowanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (lub materiału tożsamego) o grubości 20 cm i wytrzymałości C0,4/0,5 min 2,0 MPa. Ponadto sposób doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 opisano w (pkt 5.4.2) specyfikacji technicznej