



Opole, 05.07.2024r.

# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

***Bartłomiej Kulka***

**Do:  
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Nasz znak: WIW.DA.272.6A.1.2024

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.6A.2024

Pismo z dnia: -----

**Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej, w części nr 5: Remont pomieszczenia autoklawów, sterylizatorni i zmywalni.**

Działając w trybie art. 284 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

## 1. Pytanie

**Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia.**

Proszę o podanie wymiarów okien w pomieszczeniu sterylizatorni oraz zmywalni i pom. z gazem - w celu dokonania wyceny rolet wew. termoizolacyjnych - poz.66 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział rolety wewnętrzne, termoizolacyjne, ze srebrną powłoką, montowane na rami okna. Okna w pomieszczeniach wskazanych mają wymiary: 1,8 x 1,0 – 3 szt.; 1,8 x 1,0 – 5 szt.; 1,8 x 1,0 i 2,32 x 1,22. Wykonawca przed zamówieniem rolet dokona szczegółowej inwentaryzacji otworów okiennych, w których mają zostać zamontowane rolety.

## 2. Pytanie

**Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia.**

Proszę o podanie parametrów klimatyzatorów - poz. 47 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wymianę klimatyzatorów:

A) w sterylizatorni) - 1 szt.

Parametry jednostki wewnętrznej nie mniejsze niż:

moc chłodnicza (Min. / Nom. / Maks) – 890 / 2500 / 3700 W; moc grzewcza ( Min. / Nom. / Maks) - 890 / 3300 / 4100 W; ogrzewanie -7°C– 2600 W (nominalna); EER W/W - 3,2; SEER - 7,0



Parametry jednostki zewnętrznej nie mniejsze niż:

Zakres pracy chłodzenie (min-max) - -10 / 48 st. C; Zakres pracy grzanie (min-max) - -10 / 24 st. C; Moc silnika wentylatora – 43 W.

B) w zmywalni -1 szt.

Parametry jednostki wewnętrznej nie mniejsze niż:

moc chłodnicza (Min. / Nom. / Maks) – 900/5000/5500 W, moc grzewcza ( Min. / Nom. / Maks) - 900/5800/6400 W, ogrzewanie -7°C– 4200 W (nominalna), EER W/W - 3,81, SEER - 7,0 zakres temp. Grzewczej na grzaniu – 1 10 st. C.

Parametry jednostki zewnętrznej nie mniejsze niż:

Zakres pracy chłodzenie (min-max) - -15 / 48 st. C, Zakres pracy grzanie (min-max) - -10 / 24 st. C, Moc silnika wentylatora – 40 W,

Oba klimatyzatory (A i B) w klasie efektywności energetycznej co najmniej A++.

### 3. Pytanie

**Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia.**

Czy drzwi przesuwne mają być sterowane mechanicznie czy manualnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje, że drzwi przesuwne ścianki aluminiowej będą otwierane manualnie.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 284 ust. 2, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do dnia **11.07.2024 r.** do godz. **09:00**.

Opolski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
  
Bartłomiej Kulka

