

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
8 lutego 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Sosnowej w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 8 lutego 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o podanie powierzchni oznakowania poziomego (SOR) do wykonania.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 25 m² – malowanie na zimno, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie, kolor biały

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.