



Człuchów, dnia 07.02.2024 r.

IN.271.2.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Piaskowo.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 06.02.2024 roku:

1. Czy Zamawiający wymaga aby kinety studni betonowych wyposażone były w wkładkę z tworzywa sztucznego.
2. Czy za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej będą pobierane opłaty.
3. Prosimy o udostępnienia wszystkich uzgodnień z właścicielami działek, na których będzie realizowana inwestycja.

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający nie wymaga, aby kinety studni betonowych były wyposażone w kładki z tworzywa sztucznego.
2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nie będą pobierane opłaty.
3. W załączeniu treść uzgodnień z właścicielami działek.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>

KIEROWNIK REFERATU
Danuta Lipski
Bogusław Lipski