



Stare Babice, dnia 10 listopada 2021 r.

WIZIF.271.36.2021

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Decowskiego w Latchorzewie”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że w dniu 10.11.2021 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść jak i odpowiedź na nie:

Pytanie nr 1:

Jakie mieszanki bitumiczne należy zastosować na warstwę wiążącą i ścieralną? Informujemy, że w opisie technicznym jest: W projekcie założono następujące parametry techniczne ul. Decowskiego: · kategoria drogi – gminna, · klasa funkcjonalno-techniczna drogi – D / dojazdowa, · prędkość projektowa drogi – 30 km/h, prędkość miarodajna – nie określa się, · kategoria ruchu – KR 1, · szerokość jezdni – 5.5 / 5.0 m, szerokość pobocza – 0.75 Natomiast w przekrojach i w przedmiarach do zastosowania są mieszanki na asfalcie modyfikowanym. W SST – są wymienione wszystkie mieszanki w zależności od kategorii ruchu – oczywiście dla KR-1 są mieszanki na asfalcie zwykłym.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że do warstw bitumicznych należy przyjąć mieszanki jak w opisie i rysunku szczegółów konstrukcyjnych tj.:

- 1) warstwa ścieralna: AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm - do zastosowania na całej powierzchni jezdni;
- 2) warstwa wiążąca: AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm - do zastosowania na poszerzeniach jezdni oraz na powierzchni wlotu przed ul. Sikorskiego km 0+003.4 - 0+023.5.

Do mieszanek należy zastosować polimeroasfalt, natomiast wymogi mieszanek powinny spełniać parametry dla KR1-KR2.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.

Jacek Kłopotowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych