



**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
tel: (48 22) 775 73 38  
fax: (48 22) 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl  
www.zwikndm.pl  
REGON: 017441290  
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

Nowy Dwór Mazowiecki, 17.10.2022 r.

### **Do wiadomości Wykonawców**

Dotyczy postępowania pod nazwą **Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 20022/S 180-510516 dnia 19.09.2022 r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**Zamawiający** – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), przedstawia poniżej treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1.**

Zgodnie z opisem wymogów dotyczących urządzeń zawartym w pkt. 5.1.4 „STWiOR Część technologiczno – sanitarna i sieci wod-kan”, zastosowane kompletne urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta (nie dopuszcza się samodzielnego kompletowania przez oferenta z różnych podzespołów) oraz powinny mieć zastosowania na innych obiektach wodociągowych, co najmniej od 5 lat (nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych).

Prosimy o wskazanie, które spośród urządzeń przewidzianych do montażu w ramach budowy SUW, powinny spełniać wymogi opisane w pkt. 5.1.4 STWiOR.

#### **Odpowiedź:**

Powyższy zapis odnosi się do wszystkich maszyn, urządzeń, zestawów/kompletów urządzeń, które będą zainstalowane na stacji uzdatniania wody. Zamawiający w szczególności pragnie podkreślić, iż nie dopuszcza urządzeń prototypowych czy testowych .

Prezes Zarządu  
*Janusz Dąbrowski*