

## WYKAZ KLIMATYZATORÓW DO KONSERWACJI I PRZEGLĄDU

Dotyczy: : postępowania prowadzonego w trybie postępowania uproszczonego na realizację zamówienia pn. „Konserwacja i przegląd klimatyzatorów zainstalowanych na obiektach Spółki „Wodociągi Kieleckie”.

Nr sprawy: 76/2024

**Wykaz klimatyzatorów do konserwacji i przeglądu zainstalowanych na Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach przy ul. Przemysłowej 93**

Lp.	Miejsce instalacji	Urządzenia	Ilość sztuk	Ilość przeglądów w trakcie realizacji zamówienia	Uwagi
1.	Budynek administracyjny	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> 1. Moc chłodnicza 4,5 kW 2. Moc chłodnicza 3,5 kW 3. Moc chłodnicza 2,5 kW 4. Moc chłodnicza 2,2 kW 5. Moc chłodnicza 3,3 kW 6. Moc chłodnicza 14 kW 7. Moc chłodnicza 7 kW 8. C&H CH-IU071RK 7,0 kW  <b>Jednostki zewnętrzne:</b> 1. PHUZ - RP 140VHA2 (5 kg) 2. MXZ - 8A 140 VA (8,5 kg) 3. MXZ - 2A 52VA (1,3 kg) 4. CH-IU071RK (1,6 kg) 5. C&H CH-IC071RK (1,6 kg) Laboratorium	3 9 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Czynnik chłodzący R410A  Czynnik chłodzący R32
2.	Pomownia szybowa przy osadnikach wtórnych (Rozdzielnia)	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> Mitsubishi 1. Moc chłodnicza 7,1 kW  <b>Jednostka zewnętrzna:</b> 1. PUHZ - RP71 VHA4 (3,5 kg)	2  2	1  1	Czynnik chłodzący R410A
3.	Rozdzielnia kontenerowa	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b>  Nowe klimatyzatory na gwarancji			Urządzenia podlegają przeglądowi gwarancyjnemu

4.	Pompiwnia główna	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> GREE 1. Moc chłodnicza 10kW <b>Jednostka zewnętrzna:</b> 1. GUHD36NM3F0 (3,5 kg)	2 2	1 1	Czynnik chłodzący R410A
5.	Pompiwnia ścieków retencjonowanych (rozdzielnia)	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> GREE 1. Moc chłodnicza 10kW <b>Jednostka zewnętrzna:</b> 1. GUHD36NM3F0 (3,5 kg)	1 1	1 1	Czynnik chłodzący R410A
6.	Budynek generatorów (pomieszczenie sterowni)	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> Cooper & Hunter 18 Alpha 1. Moc chłodnicza 5kW <b>Jednostka zewnętrzna:</b> 1. CH-S18FTXQ(WINI) (1,1 kg)	1 1	1 1	Czynnik chłodzący R410A
7.	Budynek wirówek (rozdzielnia)	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> Cooper & Hunter CH-IF100RK 1. Moc chłodnicza 10kW <b>Jednostka zewnętrzna:</b> 1. CH-IU-100RM (2,5 kg)	1 1	2 2	Czynnik chłodzący R32
8.	Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych	<b>Klimatyzator kasetonowy sufitowy/przyścienny:</b> 1. Moc chłodnicza 3,5 kW 2. Moc chłodnicza 3,5 kW 3. Moc chłodnicza 10 kW <b>Jednostki zewnętrzne:</b> 1. CH-S12FTXQ (0,9 kg) 2. CH-S12FTXQ (0,9 kg) 3. PUHZ - RP 100VKA (5 kg) <b>Klimatyzatory zespolone:</b> Ritall 1. Moc chłodnicza 1,9 kW (950 g)	1 1 2 1 1 1 2	2 2 1 2 2 1 2	Czynnik chłodzący R410A Czynnik R134a

Przegląd klimatyzatorów należy wykonać w dwóch etapach:

I etap – urządzenia w ilości 1 przeglądu określone w poz. 1 - 8 w terminie do końca czerwca 2024 roku

II etap – urządzenia w ilości 2 przeglądów określone w poz. 7 i 8 - drugi przegląd w terminie od listopada do końca grudnia 2024 roku