



Wyszogród 25.05.2023r

**GMINA I MIASTO  
WYSZOGRÓD**  
ul. Rębowska 37  
09-450 Wyszogród  
NIP: 7743211407 REG: 611015508

Wykonawcy

Znak sprawy : IKR.271.13.2023

Dotyczy : postępowania przetargowego dla zadania pn.: **Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród."**

### **Odpowiedź na pytanie dotyczące treści SWZ i załączników.**

W przeprowadzonym postępowaniu w dniu 24.05.2023r wpłynęło do zamawiającego pytanie :

W dokumentacji 'Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia', Zamawiający przedstawia 'minimalne wymagania dotyczące oprav i źródeł światła do montażu', w których określa:

- 'temperaturę pracy od -20 stopni C do 65 stopni C' dla oprav,
- 'temperaturę pracy od -20 stopni C do 50 stopni C' dla oprav plafonowych,
- 'temperaturę pracy od -10 stopni C do 50 stopni C' dla oprav awaryjnych.

Zakresy te wskazują na użycie oprav w komorach chłodniczych i mroźniach i/lub w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze otoczenia. Jednoczesne spełnienie zakresu jest niemalże niemożliwe do spełnienia. Oprawy przystosowane do pracy w podwyższonych temperaturach muszą być wyposażone w system wentylacji i odprowadzania ciepła. W dotychczasowych modernizacjach w budynkach użyteczności publicznej (m.in. szkołach, przedszkolach i urzędach) nie spotkaliśmy się z jednoczesnym stosowaniem tego typu parametrów w całości zamówienia.

Prosimy zatem o sprecyzowanie ile sztuk oprav powinno spełniać wymagania dotyczące ujemnych temperatur, a ile ma być przystosowanych do pracy w podwyższonej temperaturze? W których pomieszczeniach Zamawiający przewiduje użycie oprav dostosowanych do pracy w podanym zakresie temperatur?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonując rozeznania rynku w zakresie dostępności oprav oświetleniowych typu LED , ( analizując również karty produktów i certyfikaty) stwierdził



**Urząd Gminy i Miasta Wyszogród**  
**ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród**

 [www.wyszogrod.pl](http://www.wyszogrod.pl)  [ugim@wyszogrod.pl](mailto:ugim@wyszogrod.pl)  (24) 267-26-



dostępność opraw o takich parametrach w zakresie temperatury pracy, dlatego podjął decyzję o ich zastosowaniu.

Ilości opraw przewidzianych do montażu o określonej temperaturze pracy są przedstawione w załączniku Nr. 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Oprawy będą montowane na terenie obiektów oświatowych wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach takich jak: : sale dydaktyczne, korytarze, klatki schodowe pomieszczenia gospodarcze , techniczne, toalety, świetlice szkolne , stołówki, pomieszczenia do obsługi administracyjnej placówek typu: sekretariat, gabinet dyrektora.

Z wyrazami szacunku

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*