

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA POSTĘPOWANIA:

Czyszczenie separatorów i osadników piasku na terenie Zajezdni ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek. Zakres czyszczenia separatorów – 4 szt.(Fi 200cm, L- 300cm)

- > wypompowanie osadów dennych
- > dokładnie umyć ciśnieniowo wnętrze urządzenia przy użyciu preparatów chemicznych biodegradowalnych
- > usunąć popłuczyny

2. Zakres czyszczenia osadników piasku- 3 szt.(Fi 80cm, L- 250cm)

- > czyszczenie dna studni z osadów
- > Przepłukanie studni

WYMOGI CO DO OFERTY:

Wykonawca w składanej ofercie winien przedstawić koszty:

- wykonania usługi (dojazd, robocizna)
- koszt jednostkowy M3/Mg utylizacji szlamów.

TERMIN WYKONANIA:

Wykonanie usługi w terminie **30 dni** od wyłonienia wykonawcy.

WYMOGI:

Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno – prawny w zakresie wytwarzania odpadów w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca dołączy do faktury Zamawiającego karty przekazania odpadów i protokoły z czyszczenia separatorów zatwierdzone przez Kierownika robót oraz Inspektora Zamawiającego.

- Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokładnie zapoznał się z obiektem i stanem rzeczywistym całej infrastruktury Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Stasiak
mgr inż. Andrzej Stasiak